

Karty dokumentacyjne otworów



WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI		
Pompa 2x	1	UFK 35/2BW1
Orurowanie	2	Ø80 - stal nierdzewna kwasoodporna
Zawór zwrotny	3	Kulowy, DN 80 Jafar
Zawór odcinający	4	Zasuwa DN80 Jafar
Szafa sterująca	5	typ SPR
Czujnik poziomu	6	Sonda hydrostatyczna
Wywietrzniki	7	Stal nierdzewna lub PVC + biofiltry
Właz	8	Stal nierdzewna kwasoodporna
Drabina	9	Stal nierdzewna kwasoodporna
Kosz na dopływie	10	Stal nierdzewna kwasoodporna
Prowadnica pompy	11	Dwie rury stal.nierdz.kwodp.1 1/2"
Stacja płukania	12	typ MH 2 tylko dla P1; P3; P4
-	13	-
Zbiornik polimerobeton	14	DN 1500
-	15	-
Poręcz	16	Stal nierdzewna
Żurawik	17	żurawik
-	18	-

CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI		
Rzędna pokrywy	Rp	.....
Rzędna terenu	Rt	.....
Rzędna rurociągu tłocznego	Rtł	.....
Rzędna dna wlotu kanalizacji	Rk	.....
Rzędna dna pompowni Hc	Rdp	.....
Waga	t	-

TABELA KRÓĆCÓW		
Oznacz.	Przyłącze	Przeznaczenie króćca
DK	DN 200	Wlot ścieków
DT	DN 80	Króciec tłoczny
KW	DN 100	Kanał wywiewny
KN	DN 100	Kanał nawiewny
PK	DN 100	Przepust kablowy

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU POMPOWEGO		
wykonanie	-	EX
Producent pomp		Jung Pumpen
Ilość pomp		2 szt.
Typ pomp		UFK 35/2BW1

	Rt	Rt+0,2	Rdt	Rdk	Rdp	Hc
P1	76,00	76,20	74,55	72,69	71,35	4,85
P2	76,60	76,80	74,70	74,60	72,55	4,25
P3	76,40	76,60	74,95	72,35	72,20	4,40
P4	75,85	76,05	74,40	71,95	71,20	4,85

KANALIZACJA SANITARNA
POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1

	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI	LBS/0063/POOS/09 specj. inst.	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. ELŻBIETA KOWALSKA	80/87/UW specj. inst.	
Data: 04.2016r.	Skala: 1:20	Nr rys. IS-23	