
Zasuwa nożowa do zabudowy w gruncie
istn. kabel teletech. ø20 Ro=75,31
istn. kabel teletech. ø20 Ro=75,23
j.asfaltowa
istn. wod. ø160 Ro=74,60
istn. wod. ø25 Ro=74,70
j.asfaltowa
j.asfaltowa
Przecisk rura stalowa Ø323,9x8,0
Przecisk rura stalowa Ø323,9x8,0
Przecisk rura stalowa Ø323,9x8,0
st.bet.Ø1200
st.bet.Ø1200
st.PPØ425
st.bet.Ø1200
st.bet.Ø1200
st.bet.Ø1200
st.PPØ425
st.bet.Ø1200
st.PPØ425
st.PPØ425

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	76,40	76,20	76,40	76,20	76,00	76,70	76,60	76,60	76,40	76,20	76,20	
Rzędna dna kanału	75,50 72,35	72,43	72,51	72,65	72,68	72,77	72,80	72,84	72,92	72,96	72,99	
Zagłębienie dna kanału [m]	0,90 4,05	3,77	3,89	3,55	3,32	3,93	3,80	3,76	3,48	3,24	3,21	
Odległości [m]	13,0	13,4	23,6	5,4	15,2	5,3	6,6	11,8	8,1	3,9	44,7	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_I 200×5,9											
Długość trasy [m]	0,0	13,0	26,4	50,0	55,3	70,5	75,8	82,5	94,2	102,4	106,3	
	P3	S67	S66	S65	S64	S63	S62	S61	S60	S48	S49	


odcinek ułożyć metodą przewiertu

st.bet.Ø1000 ślepa		st.bet.Ø1000 ślepa		st.bet.Ø1000 ślepa		st.bet.Ø1000 ślepa		st.bet.Ø1000 ślepa		st.PPØ315		st.bet.Ø1000 ślepa		st.bet.Ø1000
75,80		75,80		75,80		75,80		75,80		76,00		75,90		75,80
73,26		73,33		73,45		73,49		73,62		73,79		73,94		74,20
2,54		2,47		2,35		2,31		2,18		2,21		1,96		1,60
	13,4		19,4		6,9		21,3		27,9		25,1		44,6	
151,0		164,3		183,7		190,7		212,0		239,9		265,1		309,7
S50		S51		S52		S53		S54		S55		S56		S57


28,8
48,1
0,6 %
st.bet.Ø1000
75,80
74,38
1,42
338,5
S58
st.bet.Ø1000
76,20
76,20
74,67
74,70
1,53
1,50
3,0
PVC-U_SDR34_I
160x4,7
1,1 %
386,7
389,6
S59
B26
st.bet.Ø1200
76,40
76,40
72,51
74,86
74,90
3,89
1,54
1,50
3,7
PVC-U_SDR34_I
160x4,7
1,0 %
0,0
3,7
S66
B29
proj. kan. san. tł. ø110 Rd=74,78
T64 - T63
j.asfaltowa
Przecisk rura stalowa
Ø323,9x8,0
st.bet.Ø1200
76,00
76,00
72,68
74,41
74,50
3,32
1,59
1,50
8,9
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,0 %
0,0
8,9
S64
B28
proj. kan. san. tł. ø110 Rd=74,74
T64 - T63
j.asfaltowa
Przecisk rura stalowa
Ø323,9x8,0
st.bet.Ø1200
76,70
76,70
72,77
75,12
75,20
3,93
1,58
1,50
8,4
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,0 %
0,0
8,4
S63
B27
proj. kan. san. tł. ø110 Rd=73,90
S1 - T68
st.bet.Ø1000
ślepa
75,80
75,80
73,45
74,28
74,30
2,35
1,52
1,50
2,4
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,0 %
0,0
2,4
S52
B21
st.bet.Ø1000
ślepa
75,80
75,80
73,45
74,29
74,30
2,35
1,51
1,50
1,2
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,0 %
0,0
1,2
S52
B22
proj. kan. san. tł. ø110 Rd=73,89
S1 - T68
st.bet.Ø1000
ślepa
75,80
75,80
73,49
74,27
74,30
2,31
1,53
1,50
2,6
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,0 %
0,0
2,6
S53
B23


st.bet.Ø1000
ślepa
75,80
75,80
73,49
74,28
74,30
2,31
1,52
1,50
2,3
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
2,3
1,0 %
0,0
S53
B24


st.PPØ315
76,00
76,00
73,79
74,48
74,50
2,21
1,52
1,50
1,9
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,9
1,0 %
0,0
S55
B25

KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P3-B26

	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI	LBS/0063/POOS/09 spec. inst.	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. ELŻBIETA KOWALSKA	80/87/UW spec. inst.	
Data: 04.2016r.	Skala: 1:100/500	Nr rys. IS-6	