
st.bet.Ø1200
SR1
PRP3
T52

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

	SR1		PRP3	T52
Rzędna terenu projektowanego	77,00		76,20	76,20
Rzędna osi rurociągu [m]	75,62		74,75	74,75
Zagłębienie osi rurociągu	1,38		1,45	1,45
Odległości [m]		91,6		5,6
Średnice, materiał Spadek		90×5,4 PE100_SDR17_sz 0,9 %		PE100_SDR1 90×5,4
Długość trasy [m]	0,0		91,6	97,3


76,20
74,76
1,44
40,3
7_sz
137,6
T53
76,20
74,78
1,42
46,2
183,8
T54
36,4
0,0 %
76,50
74,79
1,71
220,2
T55
PE100_SDR17_sz
90×5,4
46,3
0,3 %
76,44
74,94
1,50
266,5
SOD4
90×5,4
0,7 %
PE100_SDR17_sz
25,5
76,60
74,75
1,85
292,0
PRP4
90×5,4
PE100_SDR17_sz


proj. kan. san. ø200 Rd=72,87
S47 - S48
j.asf.
proj. kan. san. ø160 Rd=75,05
B27 - S63
Przecisk rura stalowa
Ø168,3x4,5 L=5.0
st.bet.Ø1500
75,80
76,00
76,00
76,20
76,40
76,60
76,60
74,35
74,55
74,55
74,75
74,75
74,78
74,79
1,45
1,45
1,45
1,45
1,65
1,82
1,81
52,5
18,7
31,2
45,2
9,8
12,9
6,6
27,7
0,8 %
PE100_SDR17_sz
90×5,4
1,1 %
PE100_SDR17_sz
90×5,4
0,0 %
PE100_SDR17_sz
90×5,4
0,4 %
PE100_SDR17_sz
90×5,4
0,0 %
PE100_SDR17_sz
90×5,4
344,4
363,2
394,3
439,5
449,3
462,2
468,8
T58
T59
T60
KZ
T61
T62
T63


proj. kan. san. ø160 Rd=74,34
B28 - S64
istn. kan. deszcz. ø300 Rd=74,37
istn. wod. ø90 Ro=73,92
j.asf.
Przecisk rura stalowa
Ø168,3x4,5 L=15.5
76,20
76,20
76,40
74,85
74,85
74,95
1,35
1,35
1,45
9,9
16,7
PE100_SDR17_sz
90×5,4
0,0 %
PE100_SDR17_sz
90×5,4
0,6 %
0,2 %
496,5
506,4
523,0
T64
T65
P3

KANALIZACJA SANITARNA
PROFIL KANALIZACJI TŁOCZNEJ SR1-P3

	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI	LBS/0063/POOS/09 specj. inst.	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. ELŻBIETA KOWALSKA	80/87/UW specj. inst.	
Data: 04.2016r.	Skala: 1:100/500	Nr rys. IS-14	