

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do przetargu na zadanie „Budowa kompleksu boisk Orlik 2012 w miejscowości Pęcław” – etap I.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający nie będzie wymagał dołączenia do przetargu dokumentów potwierdzający jakość oferowanej trawy syntetycznej (zgodnie z wymogami FIFA), ponieważ nie są one wymienione w SIWZ, tym bardziej że żadna z dostępnych na rynku traw o wysokości 27 mm nie posiada żadnych certyfikatów ani badań FIFA.

**Odpowiedz na pyt.1.**

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Moje boisko Orlik 2012” do odbioru wykonanych robót będą wymagane dokumenty potwierdzające jakość materiału (zgodnie z wymogami FIFA).

W przedmiarach robót zmieniono wysokość sztucznej trawy na boisko do piłki nożnej z 27 mm na min 50 mm.

**Pytanie 2.**

Czy zamawiający umieści na stronie internetowej całą dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotowego przetargu.

**Odpowiedz na pyt. 2**

Zamawiający nie umieści na stronie internetowej całej dokumentacji technicznej.

Wójt Gminy Pęcław  
Artur Jurkowski