

03.04.2019 r.

BP.271.2.2019

*Dotyczy: zapytania otrzymanego do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w miejscowości Piersna”.*

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na podstawie pytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i odpowiedź.

Pytanie:

Czy zamawiający posiada dokumentację projektową lub opis techniczny wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej 5,2kW , z udostępnionych informacji trudno dokonać wyceny. Nie wiadomo gdzie mają być zamontowane panele fotowoltaiczne, gdzie mają być zamontowane inwertery itp. Proszę o udostępnienie dokumentacji lub zamieszczenie opisu wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w ww zakresie, w związku z tym przedstawiam wytyczne dot. wykonania instalacji fotowoltaicznej:

1. Lokalizacja paneli systemu fotowoltaicznego: strona południowa połaci dachu dwuspadowego/usytuowanie dowolne. Sugeruje się, by lokalizować system bliżej okapu, w jednej linii, aby do minimum ograniczyć przyszłą komunikację na dachu w celach konserwacyjnych, tym samym nie narazić pokrycia dachu na zniszczenia – wg rys. A-5 Rzut dachu. Stosować systemowe podpory stalowe dopuszczone do montażu na dachach.
2. Inwertery sterujące systemem fotowoltaicznego do konwersji prądu stałego wytwarzanego przez panele: pom. Nr 0/2 np. na ścianie południowej.

WÓJT
JLB
Artur Jurkowski